



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak

Data

AEZ/362/1595.../2015/MJ 29.07...2015r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Nr AEZ/S-/107/2015

Wyjaśnienie treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy w podziale na pakiety.”. Znak sprawy: AEZ/S-107/2015, informuje, że w dniu 29.07.2015r. w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytania z dnia 29.07.2015r.

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie dotyczy AEZ/S-107/2015 formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 2 jednostka wewnętrzna nominalna moc chłodnicza minimalnie 3,4kW a jednostka zewnętrzna nominalna moc chłodnicza minimalnie 2,5kW

Odpowiedź nr 1

Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2.2 Formularz wymaganych warunków technicznych w pkt 8.
było:

Lp	Opis parametrów	Wymagane parametry techniczne	Parametry techniczne oferowane
Jednostka wewnętrzna (1 sztuka)			
8	*nominalna moc chłodnicza	minimalnie 3,4 kW	(Należy podać)

jest:

Lp	Opis parametrów	Wymagane parametry techniczne	Parametry techniczne oferowane
Jednostka wewnętrzna (1 sztuka)			
8	*nominalna moc chłodnicza	minimalnie 2,5 kW	(Należy podać)

Zmieniony Załącznik nr 2.2 Formularz wymaganych warunków technicznych został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.wum.edu.pl

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Przetargowej


Robert Wrzosek