

Załącznik nr 5 - Tabela wyposażenia pomocniczego

LP.	Nazwa urządzenia	Lokalizacja	Optymalne wymiary dopasowane do propozycji rozmieszczenia technologicznego [szer. x głęb. x wys.] [mm]	Charakterystyka	Ilość	STATUS [do zakupu - przez Wykonawcę / istniejący - posiadany przez Zamawiającego]	Uwagi
1	Stół laboratoryjny	B15	3000x800x800	- konstrukcja ze stali nierdzewnej, - blat laminowany HPL	1	Do zakupu	- przystosowany do umieszczenia w pomieszczeniu laboratoryjnym, klasa czystości B, - dostosowany do umieszczenia na nim wymaganych urządzeń
2	Stół wagowy	B15	900x600x800	- konstrukcja ze stali nierdzewnej, - blat laminowany HPL, - płyta wagowa z konglomeratu kwarcowo - granitowego	1	Do zakupu	- przystosowany do umieszczenia w pomieszczeniu laboratoryjnym, klasa czystości B, - dostosowany do umieszczenia na nim wymaganych urządzeń
3	Stół pod wirówkę	B15	750x600x800	- konstrukcja ze stali nierdzewnej, - blat laminowany HPL	1	Do zakupu	- udźwignię do 112 kg, - przystosowany do umieszczenia w pomieszczeniu laboratoryjnym, klasa czystości B, - dostosowany do umieszczenia na nim wymaganych urządzeń
4	Blat roboczy	B13	2100x700x800	- konstrukcja ze stali nierdzewnej, - blat laminowany HPL	1	Do zakupu	- przystosowany do umieszczenia w pomieszczeniu o klasie czystości D,
5	Blat roboczy	B16, B17, B18	1200x600x800	- konstrukcja ze stali nierdzewnej, - blat laminowany HPL	3	Do zakupu	- przystosowany do umieszczenia w pomieszczeniu laboratoryjnym, klasa czystości B,
6	Krzesełko obrotowe na kółkach	B13, B15, B16, B17, B18, B19	-	- krzesło laboratoryjne	6	Do zakupu	- przystosowany do umieszczenia w pomieszczeniu o klasie czystości: B (pom. B 15, B16, B17, B18) i D (B13 i B19)
7	Szafka podblatowa na kółkach	B16, B17, B18	600x485x700	- szafka laminowana, - mobilna, - z 1 szufladą i drzwiczkami	3	Do zakupu	- przystosowany do umieszczenia w pomieszczeniu laboratoryjnym, klasa czystości B,
8	Stół pod inkubatory	B16, B17, B18	500x560x300	- blat i konstrukcja z blachy kwasoodpornej	3	Do zakupu	- przystosowany do umieszczenia w pomieszczeniu laboratoryjnym, klasa czystości B, - dostosowany do umieszczenia na nim wymaganych urządzeń
9	Konstrukcja pod nawiew laminarny - nogi	B16, B17, B18	1360x700x900	- konstrukcja ze stali nierdzewnej	3	Do zakupu	- przystosowany do umieszczenia w pomieszczeniu laboratoryjnym, klasa czystości B, - dostosowany do umieszczenia na nim wymaganych urządzeń
10	Kratka - maskownica na lodówkę, z odpowietrznikami	B19	600x2000	- materiał: płyta laminowana HPL	1	Do zakupu	- dopasowana do wymiarów istniejącej lodówki, - przystosowany do umieszczenia w pomieszczeniu o klasie czystości D,
11	Zabudowa zawierająca: - szafki indywidualne z półkami na buty - 3 kolumny, po dwa rzędy szafek indywidualnych, z drzwiczkami, - składzik porządkowy - z drzwiczkami, z półkami	B12	1250x400x1800	- materiał: płyta laminowana HPL	1	Do zakupu	- przystosowany do umieszczenia w pomieszczeniu o klasie czystości D,
12	Ławeczka przekroczeniowa	B12	1400x400x500	- ławeczka laminowana, - z 6 przegrodami na buty, po trzy z każdej strony, - konstrukcja metalowa	1	Do zakupu	- przystosowany do umieszczenia w pomieszczeniu o klasie czystości D,
13	Szafka nad ławeczką	B12	300x400x1800	- szafka laminowana, - z drzwiami dzielonymi na 2 części, wewnątrz półki	1	Do zakupu	- przystosowany do umieszczenia w pomieszczeniu o klasie czystości D, - dopasowana do ławeczki przekroczeniowej
14	Wieszaki naścienne	B12	-	-	6	Do zakupu	- przystosowany do umieszczenia w pomieszczeniu o klasie czystości D,
15	Kosz na brudną bieliznę / kombinezony	B12, B14A	300x300	-	2	Do zakupu	- przystosowany do umieszczenia w pomieszczeniu o klasie czystości: C (pom. B14A), D (pom. B12)
16	Kosz na brudną odzież i ochraniacze jednorazowe	B12, B14A	300x300	-	3	Do zakupu	- przystosowany do umieszczenia w pomieszczeniu o klasie czystości: C (pom. B14A), D (pom. B12)
17	Półka na pakiety z kombinezonami z ławeczką	B14A	500x300x1800	- regał z płyty laminowanej, - lawka laminowana na konstrukcji metalowej	1	Do zakupu	- przystosowany do umieszczenia w pomieszczeniu o klasie czystości: C (pom. B14A)
18	Składzik porządkowy	B15	600x400	- materiał: płyta laminowana HPL	1	Do zakupu	- przystosowany do umieszczenia w pomieszczeniu laboratoryjnym, klasa czystości B,
19	Dezynfekatory do rąk	B12, B14A, B15, B16, B17, B18, B19	-	- ze stali nierdzewnej, - lokciowy	7	Do zakupu	- przystosowany do umieszczenia w pomieszczeniu o klasie czystości: B (pom. B15, B16, B17, B18), C (pom. B14A), D (pom. B12, B19)
20	Dezynfekatory do powierzchni z uchwytem	B12, B14A, B15, B19	-	- butelka z tworzywa, - uchwyt ze stali nierdzewnej	6	Do zakupu	- przystosowany do umieszczenia w pomieszczeniu o klasie czystości: B (pom. B15), C (pom. B14A), D (pom. B12, B19)
21	Lustro	B12, B14A	1000x1000	-	2	Do zakupu	- przystosowany do umieszczenia w pomieszczeniu o klasie czystości: C (pom. B14A), D (pom. B12)
22	Urządzenie wielofunkcyjne	B13	-	- kopiarka, skaner, drukarka	1	Do zakupu	- przystosowany do umieszczenia w pomieszczeniu o klasie czystości D,
Mebel do wykorzystania							
1	Szafa	B13	800x600	- drzwiczki zamykane na klucz	1	istniejące	podczas wizji lokalnej należy ocenić możliwość wykorzystania do planowanej zmiany aranżacji
2	Szafa z półkami	B19	800x430	- drzwiczki zamykane na klucz	1	istniejące	
3	Stół	B19	1200x800	-	1	istniejący	
4	Szafka podblatowa na kółkach	B13, B19	530x450	- 4 szufladki	3	istniejące	
5	Umywalka z dozownikami do mydła, płynu do dezynfekcji i podajnikiem ręczników	B12	500x400	-	1	istniejąca	

Uwagi ogólne:

- * wskazane wyposażenie pomocnicze jest wyposażeniem proponowanym do prawidłowego przeprowadzania badań / hodowli objętych programem obszaru laboratorium,
- * Wykonawca musi ocenić konieczność zastosowania wyspecyfikowanego wyposażenia i zweryfikować jego ilości
- * Wykonawca musi zagwarantować wysoką jakość wykonania, zgodność ze standardami dla odpowiednich klas czystości pomieszczeń, spełnić wymagania dotyczące materiałów,
- * należy zapewnić łatwość konserwacji wszystkich elementów,
- * wymagane są świadectwa materiałowe, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności,
- * powierzchnie muszą być gładkie, bez zbędnych zagłębień i pęknięć