



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak
AEZ/362/...322.../2016/GR

Dat
29...04.2016 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu AEZ/S-050/2016**

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn.

Wykonanie prac remontowych w Domach Studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: znak sprawy: AEZ/S-050/2016

informuje, że w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, na który Zamawiający udziela wyjaśnienia:

Pytanie 1

Czy przy doborze zestawu hydroforowego świadomie zastosowano zestaw jednopompowy? Co w przypadku ewentualnego pożaru i awarii pompy?

Odpowiedź:

Należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie 2:

Proszę o podanie parametrów pompy obiegu wtórego nagrzewnicy? W kosztorysie nie uwzględniono wspomnianej pompy.

Odpowiedź:

W ofercie należy uwzględnić pompę obiegu wtórnego nagrzewnicy o wydajności 3m³/h.

Pytanie 3:

Czy pompę wirową pionową (należy) rozumieć jako zestaw hydroforowy?

Odpowiedź:

W pozycji kosztorysowej opisanej jako pompa wirowa pionowa należy przyjąć do oferty zestaw hydroforowy.

Pytanie 4:

Czy zamawiający sprawdził dobór średnicy rur w instalacji hydrantowej? Fi 32 i 4 hydranty?

Odpowiedź:

Należy wykonać zgodnie z projektem.

Z poważaniem,
Sekretarz komisji przetargowej

Gracyna Kadłuc