



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak

AEZ/362/467/2016/UK

Data

27.07.2016r.

Zmiana treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 t.j.) zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn.: *Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy*, znak sprawy: AEZ/S-117/2016,

informuje, że dokonał zmiany w Załączniku nr 3 do SIWZ (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót) poprzez dodanie w pkt 5.2 następującej treści:

„Do zamocowania jednostek wewnętrznych klimatyzatorów należy przewidzieć dwie płyty meblowe w kolorze białym o wymiarze 115x45cm każda. W pomieszczeniu 324 płytę należy przymocować do podciągu a następnie do płyty przymocować klimatyzator natomiast w pomieszczeniu 310 płytę należy przymocować do stalowej ramy okna dzielącego pomieszczenia a następnie do płyty przymocować klimatyzator.”

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zmieniony Załącznik nr 3 znajduje się na stronie Zamawiającego www.wum.edu.pl

Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Przetargowej


Robert Wrzosek

