



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY  
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak  
AEZ/362/1713.../2016/GR

Dat  
30.08 2016 r.

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu AEZ/S-131/2016

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn. *Przebudowa pomieszczeń w Katedrze Biochemii i Chemii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1 w Warszawie, znak sprawy AEZ/S-131/2016*

informuje, że w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, na który Zamawiający udziela wyjaśnienia:

**Pytanie 1**

Czy wyłączniki różnicowo-prądowe w projektowanych rozdzielniach elektrycznych muszą być klasy A? Czy mogą być w klasie AC?

**Odpowiedź :**

W podanych schematach elektrycznych wyposażenia tablic piętrowych zaprojektowano wyłączniki różnicowo-prądowe typu A. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem,  
Przewodniczący komisji przetargowej  
Franciszek Wierzański