



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak
AEZ/362/1121.../2016/GR

Dat
31.08.2016 r.

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu AEZ/S-131/2016

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn. *Przebudowa pomieszczeń w Katedrze Biochemii i Chemii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1 w Warszawie, znak sprawy AEZ/S-131/2016* informuje, że w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, na który Zamawiający udziela wyjaśnienia:

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie: w obmiarze branży elektrycznej w poz. 22 czy podana jest całkowita długość kabla YKY 1x120 czy długość linii kablowej 5 x (YKY 1x120). Czy całkowita długość kabla YKY 1x120 będzie wynosiła 550m (5 żył po 110 mb każda)?

Odpowiedź :

Trasa kablowa wynosi 110mb czyli trzeba ułożyć 5 odcinków kabla YKY 1x120 po 110 m. Całkowita długość kabla YKY 1x120 wynosi 550m. Jest to zgodne z załączonym do Opisu przedmiotu zamówienia przedmiarem.

Z poważaniem,
Przewodniczący komisji przetargowej
Franciszek Wierzański

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

Jerzy Poljaniuk