



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

Data:

AEZ/362/0617/2013/BB

08.03.2013 r.

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu AEZ/S-320/2012**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn. *Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego*, znak sprawy: AEZ/S-320/2012, udziela poniżej odpowiedzi na pytania nadesłane przez Wykonawców:

Pytanie 1:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o określenie która z elewacji budynku jest właściwą do wymiany stolarki okiennej z szybami mlecznymi.

W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w punkcie 2.1 w uwagach jest napisane "w części okien parteru i piętra skierowanych w stronę muzeum -szyby dumny (mleczne)."

Ze zgromadzonych rzutów nie wynika która to elewacja czy które to miałybybyc okna.

Odpowiedź:

Zastosowania szyb dymnych (mlecznych) wymagają okna budynku skierowane na dziedziniec wewnętrzny, na którym projektuje się wybudowanie przeszklonego muzeum ekspozatów. Wymóg ten wprowadzono, aby ograniczyć wgląd do wnętrza muzeum (o przeziernych ścianach i dachu) przez osoby postronne, które mogą przebywać w budynku ZMS.

Ww. wymóg dotyczy okien:

- 2 okien sanitariatu na poziomie 0,00 (pom. 1.04),
- drzwi z komunikacji poziomu 0,00 do muzeum (pom. 1.01),
- jednego okna skierowanego na dziedziniec (na muzeum) z korytarza (holu przy sekretariacie) na poziomie +1,00 (pom. 1.28),
- wszystkich okien głównej klatki schodowej K2- na ścianie wzdłuż jej lewych biegów (patrząc od strony wejścia głównego)- skierowanych na muzeum.

Proszę o uwzględnienie powyższych wyjaśnień w składanej ofercie.

Pytanie 2:

Moje pytanie odnosi się do zestawienia stolarki okiennej w budynku Zakładu Medycyny Sądowej.

Mianowicie okno o symbolu O15'EI posiada adnotacje "okna w sali sekcyjnej, nie wzorować się na istniejącej stolarce PCV, proporcje okna pobrać z istniejącego okna O18" czy zatem to (małe przedstawione graficznie) okno ma mieć wymiar 2260x2600 [mm]?



INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Odpowiedź:

Uwaga o treści: „okna w sali sekcyjnej nie wzorować na istniejącej stolارce PCV, proporcje pobrać z istniejącego okna O18” dotyczy dwóch okien o symbolu O22 w sali sekcyjnej, wychodzących na dziedziniec wewnętrzny. Uwaga ta powinna być wpisana w dolnym wierszu pod symbolem okna O22. Istniejące w tych otworach okna mają złe podziały (są sprzeczne z historycznym wzorcem dla okien z epoki) i nie należy ich zachowywać. Natomiast cztery okna o symbolach O15'EI, znajdujące się w sanitariatach na parterze (oba skierowane na dziedzińce wewnętrzne) winny być wykonane w klasie EI60 bez podziałów wewnętrznych.

Pytanie 3:

W związku z w/w postępowaniem zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy Zamawiający uzna spełnienie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem roboty budowlanej wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, polegającej na rozbudowie istniejącej szkoły o pomieszczenia dydaktyczne, socjalne i sportowe zawierające laboratoria językowe, pracownię chemii, pracownię biologii, pracownię ogólne i inne pomieszczenia naukowe wraz budową hali sportowej dla tej szkoły. Wartość wielobranżowych robót budowlanych brutto była nie mniejsza niż 10.000.000.00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdz. IX ust. 2 pkt 1 SIWZ, wymagana co najmniej jedna wykonana robota budowlana, którą Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w wykazie robót budowlanych w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, polega na budowie lub przebudowie budynku działalności leczniczej lub innego obiektu z pomieszczeniami laboratoryjnymi dla celów naukowych lub badawczych, a zatem wykazanie przez Wykonawcę wykonanych robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie budynku, który nie jest przeznaczony na działalność leczniczą (np. szkoła), jak również nie posiada pomieszczeń laboratoryjnych dla celów naukowych lub badawczych, nie potwierdza spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia przez Wykonawcę.

Pytanie 4:

Czy zrealizowana przez naszą firmę inwestycja spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu?

- Rozbudowa i doposażenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie realizowanej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

W nowo wybudowanym budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego znajdują się m.in. trzy oddziały placówki: patologii i wad wrodzonych noworodków i niemowląt, oddział pediatryczny wielospecjalistyczny, rehabilitacyjny i Blok Operacyjny. Powstał w nim również ponadregionalny ośrodek leczenia oparzeń i urazów u dzieci oraz apteka szpitalna z pracowniami do przygotowywania leków, w tym do chemioterapii oraz zespół Patomorfologii z zespołem wydawania zwłok, Centralna Sterylizatornia.

Odpowiedź:


Zamawiający informuje, że przedstawienie w wykazie przez Wykonawcę wykonanych robót budowlanych polegających na budowie (rozbudowie) budynku szpitala, który jest budynkiem działalności leczniczej jako budynek przeznaczony do udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, zdefiniowanych w ustawie z dn. 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz.654)), potwierdza spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia przez Wykonawcę, o ile zostaną spełnione pozostałe wymagania dotyczące wartości wielobranżowych robót budowlanych brutto, daty wykonania oraz wykonania robót

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowego ich ukończenia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia Zamawiającego należy traktować jako wiążące w odniesieniu do treści SIWZ wraz z załącznikami.

Z poważaniem,

Przewodniczący Komisji
Przetargowej

A handwritten signature in black ink, consisting of a large initial 'W' followed by a series of connected, wavy strokes.

Wojciech Starczyński