



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak
AEZ/362/0868/2013/MJ

Data
23.04.2013 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Nr AEZ/S-068/2013

Odpowiedzi na pytania

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn.: *Wykonanie wymiany uszkodzonego agregatu wody lodowej zlokalizowanego przy budynku Apteki ul. Banacha 1A w Warszawie*, znak sprawy: AEZ/S-068/2013,

informuje, że w dniach 26 i 27.03.2013r. w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Proszę o informacje co będzie zasiliał nowy agregat, jakie to będą odbiorniki chłodu, np.: klimakonwektory czy centrala wentylacyjna.

Odpowiedź nr 1

Centrale wentylacyjne i klimakonwektory.

Pytanie nr 2

Czy jeśli parametry głośności agregatu są niższe niż wymagane tj. w odległości 10m wynoszą 50dB a zakładane jest poniżej 65dB to wymagany jest warunek aby agregat był wykonany w obudowie dźwiękoszczelnej.

Odpowiedź nr 2

Tak, agregat ma być wykonany w obudowie dźwiękoszczelnej.

Pytanie nr 3

Proszę o podanie miejsca posadowienia agregatu, na parterze, na dachu, na jakiej wysokości w celu ustalenia kosztów związanych z wynajęciem podnośnika i montażu.


Odpowiedź nr 3

Agregat posadowiony jest na podmurówce, na wysokości gruntu.

Zamawiający jednocześnie informuje, że dokonał modyfikacji treści Załącznika nr 9 – Wzór umowy, poprzez wykreślenie w ust. 1 § 6 *Przeeglądy i konserwacje* słów: „...warunkami gwarancji oraz z...” Zmieniony Załącznik nr 9 do SIWZ – wzór umowy dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem,
Członek Komisji Przetargowej


Zbigniew Jaruszewicz