



# WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

## Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak  
AEZ/362/1782 /2013/EA

Data  
24.07.2013 r.

### Firmy biorące udział w postępowaniu S-239/2012

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych w budynku Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)**”, numer sprawy AEZ/S-239/2012, informuje, że w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynęły nw. pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

#### Pytanie 1

Składamy pytania do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 3 formularzu wymagań technicznych i technologicznych:

#### LP. 3

Błaty z żywic fenelowych - prosimy o dopuszczenie blatów z żywic fenelowych o grubości minimum 20 mm bez obrzeży wzmacniających - proponowane rozwiązanie jest bardziej estetyczne ponieważ przy zastosowaniu obrzeży wzmacniających wykluczamy tworzenie się środowiska dla mnożenia się mikroorganizmów a równocześnie jednolity rdzeń żywic fenelowych jest łatwiejszy w utrzymaniu w czystości.

– po prawej z obrzeżem wzmacniającym,  
widoczne łączenie pomiędzy blatem, a  
obrzeżem wzmacniającym

Po lewej stronie rozwiązanie płyt o grubości 20 mm



**INNOWACYJNA  
GOSPODARKA**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WARSZAWSKI  
UNIWERSYTET  
MEDYCZNY

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



instytut biologii doświadczalnej  
IM.M. Nenckiego PAN

### Odpowiedź

Zamawiający dokonał zmiany treści ust. 3 Formularza wymaganych warunków technicznych i technologicznych (Załącznik 3 do SIWZ), nadając mu brzmienie:

|   |                                 |   |         |
|---|---------------------------------|---|---------|
| 3 | <b>Błaty z żywic fenolowych</b> | Błaty samonośne, o grubości 16 – 18 mm (na obrzeżach pogrubienie mające na celu wzmocnienie do 32 - 34 mm, ale bez podwyższonego obrzeża powierzchni roboczej)<br><i>lub o grubości minimum 20 mm bez obrzeży wzmacniających,</i><br>wykonane z wysokiej jakości surowców na bazie żywicy fenolowej | TAK/NIE |
|---|---------------------------------|---|---------|

Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że wprowadzając wymóg zastosowania blatów o grubości 16-18 mm ze wzmocnianym obrzeżem kierował się względami ekonomicznymi.

### Pytanie 2

W SIWZ, par IX, pkt 10, podpkt 3)c), wymaga się przedstawienia zgodności oferowanych blatów i zlewów ceramicznych z normą PN-EN 14411. Jednak norma to dotyczy, cyt: "...płytek ceramicznych produkowanych metodą ciągnięcia i prasowania na sucho, przeznaczonych do wykładania podłóg (w tym schodów) i ścian wewnątrz i na zewnątrz.", nie dotyczy ona zatem blatów ani zlewów ceramicznych. Proszę o wyjaśnienie.

### Odpowiedź

Zamawiający dokonał zmiany części IX ust. 10 pkt 3 lit. c), poprzez dodanie po słowach: zgodna z normą PN-EN 14411,  
słów: *lub normą równoważną w zakresie odporności chemicznej i odporności na płamienie;*

Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że producenci mebli laboratoryjnych, znani Zamawiającemu, posługują się przywołaną normą w celu określenia jakości blatów i zlewów z ceramiki monolitycznej.

**Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonał jednocześnie zmiany treści ogłoszenia w powyższym zakresie, uznając, iż zmiana ta nie ma charakteru istotnego.**

**W związku z powyższym termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej  
*Andrzej Krysztofek*

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

*Jerzy Polijaniuk*

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa  
tel.: 0-22 57-20-314, faks: 0-22 57-20-331  
e-mail: ewa.andrzejewska@wum.edu.pl  
www.wum.edu.pl