



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak

Data

AEZ/362/2864../2013/UK

29.11.2013r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Nr AEZ/S-245/2013

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn.: *Świadczenie usług bieżącej konserwacji obiektów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej*, znak sprawy: AEZ/S-245/2013, informuje, że w dniach 20 i 25 listopada 2013r. w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Prosimy o sprecyzowanie zapisów Umowy AEZ/365/S-245/.../2013, co do zgodności nazw i numeracji paragrafów np. w § 1 jest zła numeracja ustępów i punktów.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający ujednolicono i porządkuje zgodność nazw i numeracji paragrafów, ustępów i punktów. Zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie dlaczego w Załączniku nr 2 do Umowy, który jest wykazem czynności konserwacyjnych wielokrotnie używane jest słowo „naprawa” i wymieniane czynności naprawcze co stoi w sprzeczności z zapisem Umowy w §1 Definicje (definicja **Konserwacja**, definicja **Naprawa**) oraz w §10 **Naprawy i dyżury techniczne**?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający w umowie AEZ/365/S-245/.../2013 podał definicję „**Naprawy**”. Używane w Załączniku nr 2 do Umowy słowo „naprawa” i wymienione czynności naprawcze odnoszą się wyłącznie do prac konserwacyjnych zgodnie z definicją „**Konserwacja**”. W celu uniknięcia niejednoznacznego nazewnictwa Zamawiający w Załączniku nr 2 do Umowy stanowiącym wykaz czynności konserwacyjnych dokonał zmiany zapisów w Rozdziale A – *Wykaz prac konserwacyjnych budowlanych* oraz Rozdziale C *Wykaz prac konserwacyjnych elektrycznych* (zmiany oznaczono kolorem czerwonym).

Rozdział A WYKAZ PRAC KONSERWACYJNYCH - BRANŻA BUDOWLANA
I. ROBOTY –MURARSKO-TYNKARSKO- MALARSKIE I OKŁADZINOWE
I POSADZKARSKIE,
- wykonywane na bieżąco

1. *Uzupełnianie punktowe powłok tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach do 1m² w jednym pomieszczeniu wraz z pomalowaniem kolorem zbliżonym do istniejącego.*

2. Uzupełnianie punktowe powłok tynków zewnętrznych na ścianach, balkonach, tarasach i na elewacji do 1m² w jednym miejscu, jednak nie więcej niż 4 m² na jednym budynku wraz z pomalowaniem kolorem zbliżonym do istniejącego.
3. Uzupełnianie okładzin gipsowo-kartonowych do 1m² w jednym pomieszczeniu wraz z malowaniem kolorem zbliżonym do istniejącego.
4. Usuwanie skutków zawilgocenia, zalania ścian i sufitów do 1m² w jednym pomieszczeniu: odbicie tynku, odgrzybienie, uzupełnienie tynku, pomalowanie kolorem zbliżonym do koloru istniejącego.
5. Reperacja czap i ścian kominowych zaprawą cementową, uzupełnienie spoinowania ścian kominowych ponad dachem, skuwanie spękań, uzupełnienie tyku do 1m² na jednym dachu wraz z pomalowaniem kolorem zbliżonym do koloru istniejącego.
6. Przemurowanie pęknięcia konstrukcji, luźnych cegieł do 0,25 m² na jeden komin, uzupełnianie ubytków tynków kominów tynkiem wapienno – cementowym do 0,5 m² na jeden komin.
7. Wykonanie zaleceń kominiarskich w zakresie pojedynczych przełączeń w przewodach kominowych, udrażnianie przewodów kominowych, wymiana kratki wentylacyjnych oraz innych prac konserwacyjnych o niewielkim zakresie (bez remontów) wymienionych w Rozdziale „E” przewody kominowe.
8. Zamurowanie, otynkowanie, malowanie kolorem zbliżonym do istniejącego bruzd po wymianie w ramach **Konserwacji** odcinków instalacji sanitarnych i elektrycznych.
9. Uzupełnianie miejscowe lub wymiana uszkodzonych okładzin ceramicznych ściennych w ilości do 0,50m² w jednym pomieszczeniu.
10. Uzupełnianie miejscowe lub wymiana uszkodzonych okładzin ceramicznych posadzkowych w pomieszczeniach i na schodach w ilości do 0,50m² w jednym pomieszczeniu wraz z uzupełnianiem podłoża.
11. Przyklejanie luźnych płytek PCV w ilości do 0,50m² w jednym pomieszczeniu wraz z uzupełnianiem podłoża.
12. Uzupełnianie pęknięć, uszczerbień, odłamów, itp. stopni betonowych lub lastrykowych na zewnątrz i wewnątrz budynków w ilości do 0,50m² w jednym budynku.
13. Mocowanie do podłoża (betonowanie, przykręcanie, itp.) elementów małej architektury np. trzepaków, ławek, itp.
14. Uzupełnianie lub wymiana cokołów i listew przypodłogowych o długości do 2mb w jednym pomieszczeniu, uzupełnienie brakujących łączników - wkrętów, śrub, sklejenie.
15. Montaż gotowych elementów przy użyciu haków, kołków, zawiasów, itp. takich jak: tablice, gabloty, wieszaki, pojemniki na papier i mydło, itp.
16. Podstawowe sprzątanie po robotach.
17. Dostawa i montaż listew aluminiowych w miejscach przejść oraz na połączeniu różnych rodzajów posadzek.

II. ROBOTY STOLARSKIE

- wykonywane na bieżąco

1. Regulacja stolarki drzwiowej drewnianej, dopasowanie z ewentualnym podcięciem skrzydła, przystrugnie ościeżnicy, wymiana lub uzupełnienie listwy profilowej, itp.
2. Wymiana zamków, zasuw, blach czołowych, rygli i zawias, uchwytów.
3. Wymiana progów.
4. Sklejenie pękniętego ramiaka przy zawiasach, ewentualne wstawienie fleka.
5. Reperacja uszkodzonych opasek drzwiowych lub ich wymiana.
6. Regulacja stolarki okiennej, wymiana klamek, listew przymykowych, baskwili i okuć.

7. Dorabianie szczebli, kitlistew, umocowanie obruszonych lub uzupełnienie brakujących okapników.
8. Wymiana uszkodzonych oliwek, zakrętek oraz dybli okiennych.
9. Uzupełnianie brakujących lub wymiana uszkodzonych szczebli w ławkach terenowych wolnostojących i stacjonarnych oraz innych elementów drewnianych tzw. „małej architektury” na terenach przy budynkach.
10. Miejscowe uzupełnianie brakujących lub zniszczonych elementów balustrad do 0,5m² i pochwytów drewnianych do 1mb.
11. Konserwacja mebli i gablot informacyjnych poprzez uzupełnienie brakujących łączników – wkrętów, śrub, sklejenie, wymiana zamka meblowego w szafie lub szufladzie.
12. Demontaż i ponowny montaż szafek, osłon i innych elementów drewnianych celem usunięcia awarii sanitarnych lub konieczności wykonania prac konserwacyjnych.
13. Wykonywanie zastaw zabezpieczających w sytuacjach awaryjnych za pomocą barier lub taśm.

III. ROBOTY SZKLARSKIE

- wykonywane na bieżąco

1. Uzupełnianie kitu lub uszczelk gumowych w stolarce i ślusarce.
2. Rozszklenie uszkodzonych elementów w oknach, drzwiach, gablotach.
3. Wymiana, uzupełnienie szyb zwykłych w stolarce i ślusarce okiennej, drzwiowej, w świetlikach dachowych, w tablicach, gablotach informacyjnych do 0,5m² w jednym pomieszczeniu.
4. Wymiana, uzupełnienie szyb ornamentowych w stolarce i ślusarce drzwiowej do 0,5m² w jednym pomieszczeniu.

IV. ROBOTY ŚLUSARSKIE

- wykonywane na bieżąco

1. Utrzymanie w sprawności systemów wciągania banerów w budynkach.
2. Regulacja, smarowanie, utrzymanie w sprawności ślusarki drzwiowej aluminiowej, stalowej i PCV wraz z konserwacją i wymianą uszczelk, zamków, klamek, zawiasów, uchwytów, bez wymiany zawiasów systemowych.
3. Regulacja istniejących samozamykaczy, montaż nowych samozamykaczy.
4. Wymiana wkładek do zamków podklamkowych (z wyjątkiem patentowych).
5. Przeglądy i uzupełnienie mocowań balustrad (w tym balkonowych), włazów, drabin, studzienek, itp.
6. Regulacja drzwiczek metalowych szafek elektrycznych, gazowych i hydrantowych, wymiana zamknięć tych szafek.
7. Konserwacja wycieraczek i skrobaczek przed klatkami schodowymi.
8. Konserwacja stołów, stołków, krzeseł, foteli (bez wymiany elementów).
9. Montaż tablic hipotecznych, tablic ogłoszeniowych.
10. Uzupełnianie powłok malarskich farbami antykorozyjnymi elementów metalowych tzw. „małej architektury” (ogrodzenia, balustrady, pochwyt, płotki, wsporniki, trzepaki, metalowe elementy innego sprzętu i wyposażenia) w budynkach i na terenach przy budynkach.
11. Regulacja, smarowanie, utrzymanie w sprawności ślusarki okiennej aluminiowej, stalowej i PCV wraz z wymianą uszczelk, zamków, klamek, zawiasów, uchwytów, bez wymiany mechanizmów obwiedniowych, nożyc, klamek.

12. Utrzymanie w sprawności wertikali: mocowanie oberwanych mechanizmów otwierania i zamykania, uzupełnienie pokręta od ustawiania kąta otwarcia lamelek.

V. ROBOTY BLACHARSKO DEKARSKIE

- wykonywane na bieżąco

1. Udrażnianie rur spustowych, lutowanie przerdzewiałych otworów w rynnie i na połączeniach z kolanami i sztucercami, czyszczenie rynien z zanieczyszczeń i rdzy.
2. Prostowanie skrzywień rynny powstałych przy odladzaniu, czyszczenie rynien, koryt, wpustów i koszy ściekowych z zanieczyszczeń i odladzanie miejsc niezbędnych do usunięcia awarii.
3. Wymiana koszy ściekowych przerdzewiałych lub zdeformowanych przez lód – praca przy udziale podnośnika samochodowego.
4. Wymiana przerdzewiałych lub zdeformowanych sztucerców i kolan, odcinków rynien i rur spustowych – praca przy udziale podnośnika samochodowego.
5. Poziomowanie, ustawianie spadków rynien.
6. Mocowanie rynien i rur spustowych poprzez uzupełnianie brakujących uchwytów.
7. Konserwacja połąci dachowej pokrytej papą asfaltową i papą termozgrzewalną poprzez wstawienie łat do $0,10 \text{ m}^2$, jednak nie więcej niż 1 m^2 jednorazowo na jeden dach oraz uszczelnianie pokrycia dachowego masa żywiczną.
8. Konserwacja pokrycia połąci dachowej krytej blachą, obróbek blacharskich murów ogniowych, pasów pod i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych poprzez, wyprostowanie, polutowanie drobnych uszkodzeń, wycięcie i wstawienie nowych odcinków o długości do 2m bez względu na szerokość.
9. Łatanie nieszczelności wszelkich o powierzchni łącznie do 1 m^2 z użyciem właściwych materiałów.
10. Przyklejanie dachówek, mocowań elementów instalacji odgromowych.
11. Zbijanie gzymsów, odparzelin tynków na balkonach, elewacjach oraz kominach i murkach ponad dachem wraz z reperacją tynków w kolorze istniejącym do 1 m^2 w miejscu.
12. Konserwacja obróbek blacharskich poprzez ich bieżące malowanie.
13. Konserwacja ław kominowych poprzez zabezpieczenie preparatami przeciwgnilnymi i grzybiczymi wraz z wymianą fragmentów mogących stwarzać zagrożenie bezpośrednie.
14. Uzupełnianie zabezpieczeń (siatka) wylotów przewodów kominowych lub ponowne mocowanie istniejących.
15. Zabezpieczanie swobodnie umieszczonych przewodów, szczególnie antenowych, na połąciach dachowych i na krawędziach gzymsów, kominów, murków oporowych itp., przed niekontrolowanym przemieszczaniem.
16. Poprawianie mocowań wsporników, masztów i innych konstrukcji wsporczych urządzeń i instalacji montowanych na dachach z wyłączeniem anten i stacji BTS sieci komórkowych i innych nie będących własnością Zamawiającego.

VI. ROBOTY PRZY NAWIERZCHNIACH UTWARDZONYCH W TERENIE

Przeгляд stanu nawierzchni po i przed sezonem zimowym i usuwanie usterek i zagrożeń;

1. Wyrównanie do 1 m^2 powierzchni zapadniętych nawierzchni chodników, placów, jezdni, parkingów z betonu, kostek brukowych betonowych i innych.
2. Uzupełnienie ubytków w powierzchniach betonowych, asfaltowych i z kostki brukowej betonowej do $0,5 \text{ m}^2$ w jednym miejscu.

3. Wymiana zniszczonych lub zapadniętych płyt chodnikowych o powierzchni nie przekraczającej 1 m² w jednym miejscu z wykonaniem prawidłowego podłoża.
4. Uzupełnienie brakujących płytek betonowych w opasach przy budynkach, wyrównywanie poziomu opasek przy budynkach, regulacja, poziomowanie zamocowania obrzeży chodników, pochylni, stopni zewnętrznych schodów z kostki betonowej poprzez wyrównywanie zapadlin i wymianę pojedynczych kostek betonowych.
5. Wyrównywanie nawierzchni chodników poprzez wycinanie korzeni i ponowne kładzenia na wyrównanym i zagęszczonym podłożu.
6. Usuwanie, przycinanie gałęzi stwarzających zagrożenie lub utrudniających utrzymanie elementów dachu i elewacji w należyłym stanie.

Rozdział C WYKAZ PRAC KONSERWACYJNYCH - BRANŻA ELEKTRYCZNA

Prace konserwacyjne obejmują całą instalację elektryczną wewnętrzną i zewnętrzną obiektów objętych zakresem umowy (tj. obwody ogólne, dedykowane, instalacje zasilania komputerów, instalacje zasilania awaryjnego, oświetlenie podstawowe i awaryjne, oświetlenie terenu, oświetlenie zewnętrzne, instalacje odgromową, połączenia wyrównawcze itp.) do wyłącznika głównego w RG danego obiektu lub złącza kablowego dystrybutora energii.

1. Wykonanie nakazanych okresowych przeglądów instalacji elektrycznych wg harmonogramu uzgodnionego i zatwierdzonego przez Zamawiającego, potwierdzonych protokołem.
2. Sprawdzenie stanu sprawności oświetlenia ewakuacyjnego (opraw oświetleniowych z modułami awaryjnymi) tj. stanu akumulatorów, inwerterów, itp., potwierdzone protokołem, wykonywanie comiesięcznych wydruków z systemu monitorującego (HYBRYD) – *1 raz w miesiącu test funkcjonalny 1 raz w roku przegląd, wg harmonogramu.*
3. Przeglądy okresowe rozdzielni i tablic elektrycznych znajdujących się w budynkach objętych umową, obejmujące także wykonanie zdjęć kamerą termowizyjną potencjalnych miejsc przegrzewów, udostępnioną przez Zamawiającego, potwierdzone protokołem – *2 razy w roku, wg harmonogramu.*
4. Wykonywanie odczytów liczników zużycia energii elektrycznej, zainstalowanych w zasobach WUM – na prośbę upoważnionego pracownika Działu Eksploatacji.
5. Czyszczenie styków końcówek kablowych i przewodów, kasowanie luzów na stykach, uzupełnienie izolacji - *na bieżąco.*
6. Wymiana, poprawa mocowań osprzętu elektrycznego - *na bieżąco.*
7. Czyszczenie opraw oświetleniowych – *na bieżąco.*
8. Wymiana źródeł światła w oprawach oświetleniowych zainstalowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów objętych umową i w terenie – *na bieżąco.*
9. *Wymiana mocowań, kotwień opraw oświetleniowych zainstalowanych w budynkach, na budynkach i w terenie - na bieżąco.*
10. Regulacja włączników czasowych i zmierzchowych instalacji oświetleniowej - *na bieżąco.*
11. Wymiana zabezpieczeń nadmiarowoprądowych, wkładek topikowych, lampek sygnalizacyjnych itp. - *na bieżąco.*
12. Uzupełnianie brakujących i zniszczonych opisów, schematów rozdzielni i tablic elektrycznych - *na bieżąco.*
13. Uzupełnienie, brakujących opisów obwodów elektrycznych, inwentaryzacja obwodów elektrycznych - *na bieżąco.*
14. Sprawdzanie zamknięć tablic elektrycznych i ewentualnie ich zamykanie. W razie konieczności *wymiana* drzwiczek tablic, wymiana zamków - *na bieżąco.*

15. Uzupełnianie brakujących osłon, dekli, zamknięć, zabezpieczeń wszelkich urządzeń elektrycznych - *na bieżąco*. (w miarę dostępności).
16. Mocowanie i uzupełniania mocowań instalacji elektrycznej natynkowej, uzupełnianie pokryw listew i korytek elektroinstalacyjnych - *na bieżąco*.
17. Zgłaszanie samowolnych podłączeń do instalacji z oceną pod kątem prawidłowości lub niezgodności ze sztuką budowlaną, usuwanie wskazanych samowolnych podłączeń - *na bieżąco*.
18. Kontrola zamocowania i w razie konieczności mocowanie zwodów poziomych, pionowych, przewodów odprowadzających, uziemiających, a także wsporników i podpórek. Ustawianie odpowiedniej odległości instalacji od pokrycia dachu, kominów, ścian, murów itp. i od innych instalacji - *na bieżąco*.
19. Zabezpieczanie elementów instalacji odgromowej przed korozją np. zacisków, złączy - *na bieżąco*.
20. Sprawdzanie, przywracanie ciągłości instalacji odgromowej (z wyjątkiem uziomów) - *na bieżąco*.
21. Wymiana odcinków przewodów elektrycznych o przekroju nie wyższym niż 2,5 mm² do 5mb.
22. Segregacja i utylizacja zużytych świetlówek, lamp i sprzętu elektroenergetycznego podlegających utylizacji.
23. Sprawdzanie działania wyłączników głównych p.poż. – *wg harmonogramu*.
24. Utrzymanie porządku w pomieszczeniach RG oraz tablicach piętrowych (w tym odkurzanie) – *na bieżąco*.

Pytanie nr 3

W §9 jest odwołanie do §10 **Naprawy**, którego w rzeczywistości nie ma.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający dokonuje zmiany w §9 w ust. 4, 5 i 7 wzoru umowy poprzez wykreślenie słowa „*Naprawy*”.

Pytanie nr 4

Brak znaków interpunkcyjnych i niejednoznaczne sformułowania dotyczące ilości i wielkości powierzchni np. Rozdział A, Dział I, pkt 1, 2, 4, 6, 9, Dział III, pkt 3 zmienia merytorycznie zapisy załącznika nr 2 w szczególności w branży budowlanej.

Odpowiedź nr 4

Wyjaśnienia udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 2

Pytanie nr 5

Rozdział A, Dział V, pkt 16. Czy prace dotyczą także urządzeń nienależących do Zamawiającego np. anteny i stacje BTS sieci komórkowych.

Odpowiedź nr 5

Prace nie obejmują anten i stacji BTS sieci komórkowych.

Zamawiający dokonuje zmiany pkt 16 w Dziale V Rozdziału A, któremu nadaje brzmienie:

„*Poprawianie mocowań wsporników, masztów i innych konstrukcji wsporczych urządzeń i instalacji montowanych na dachach z wyłączeniem anten i stacji BTS sieci komórkowych i innych nie będących własnością Zamawiającego.*”

Pytanie nr 6

Rozdział A, Dział VI, pkt 6. Czy dbanie o zieleń (konserwacja terenów zielonych) znajdująca się na działkach Zamawiającego, należy do konserwacji ogólnobudowlanej, sanitarnej czy też elektrycznej?

Odpowiedź nr 6

Dział VI Rozdziału A obejmuje roboty przy nawierzchniach utwardzonych w terenie, które należą do konserwacji ogólnobudowlanej.

Zamawiający dokonuje zmiany pkt 6 w Dziale VI Rozdziału A, któremu nadaje brzmienie:
„Usuwanie, przycinanie gałęzi stwarzających zagrożenie lub utrudniających utrzymanie elementów dachu i elewacji w należyтым stanie.”

Pytanie nr 7

Prosimy o korektę Załącznika nr 1 do SIWZ, FORMULARZ OFERTOWY.

W tabelce w poz. 4, w kolumnie dotyczącej stawki VAT, zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług winno być 23%. Usługi polegające na remontach, konserwacji i naprawie urządzeń w lokalach i budynkach mieszkalnych są opodatkowane obniżoną do 8% stawką podatku VAT. Natomiast przeglądy techniczne budynków i urządzeń podlegają opodatkowaniu stawką podstawową tj. 23%, gdyż przepis nie ustanawia dla tych czynności stawki preferencyjnej. W związku z powyższym błąd jest także w Załączniku 1.2 do formularza ofertowego w poz. 33 do 37. W tych pozycjach jest także błędna stawka VAT 8%.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający dokonuje zmiany stawki podatku VAT z 8% **na 23%** dla przeglądów technicznych budynków i urządzeń w budynkach mieszkalnych WUM wyszczególnionych:

- 1) w pozycji 4 tabeli (stawka podatku VAT [zł]) w Załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy),
- 2) w pozycjach 33, 34, 35, 36, 37 (stawka VAT (w%)) w Załączniku nr 1.2 do formularza ofertowego (Formularz cenowy PRZEGLĄDY).

Zmiany oznaczono kolorem czerwonym.

Pytanie nr 8

Wyjaśnienia wymaga też Załącznik nr 7 do Umowy i załącznik nr 1.2 do formularza ofertowego, które zawierają sprzeczne dane:

W Załączniku nr 7 w wykazie obiektów kwalifikowanych do przeglądów rocznych są: Zwierzętarń ul. Pawińskiego 3C, budynek Logistyki ul Pawińskiego 3, a do przeglądów okresowych budynek Centrum Badań Przedklinicznych (CePT).

Obiekty te nie są wymienione / odznaczone w załączniku 1.2 do formularza ofertowego.

Odpowiedź nr 8

W Zamawiający dokonał zmiany w Załączniku nr 7 w wykazie obiektów kwalifikowanych do przeglądów rocznych poprzez wykreślenie w kolumnie „roczny” budynków Zwierzętarń przy ul. Pawińskiego 3C oraz Logistyki przy ul. Pawińskiego 3. W w/w budynkach wykonywane będzie przegląd budowlany „pięcioletni”, którego zakres obejmuje czynności wynikające z przeglądu rocznego.

Zamawiający dokonał zmiany w pozycji 16 „Centrum Badań Przedklinicznych- obiekt w bud., obiekt w bud., objęty umową od dnia przyjęcia do eksploatacji” w Załączniku nr 1.2 do formularza ofertowego (Formularz cenowy PRZEGLĄDY) poprzez wskazanie **liczby 1 w kolumnie okresowych przeglądów w okresie umowy.**

Termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Jednocześnie informujemy, że zmienione Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 do SIWZ – *Formularz ofertowy*,
 - 2) Załącznik nr 1.2 do Formularza ofertowego – *Formularz cenowy PRZEGLĄDY*,
 - 3) Załącznik nr 7 do SIWZ – *wzór umowy*,
 - 4) Załącznik nr 1 do umowy – *Wykaz nieruchomości budynkowych i gruntowych WUM*,
 - 5) Załącznik nr 2 do umowy – *Wykaz prac konserwacyjnych w podziale branżowym*,
 - 6) Załącznik nr 7 do umowy – *Harmonogram wykonywania przeglądów okresowych*
- zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jacek Marczyński