



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak
AEZ/362/2930/2013/GR

Data
03.12.2013 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz.907 ze zm.) Zamawiający, Warszawski Uniwersytet Medyczny w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **Wykonanie robót budowlanych w budynku Centrum Badań Przedklinicznych – naprawa pokrycia dachowego na części dachu i wykonanie odwodnienia liniowego na drodzejazdowej przy węźle cieplnym,**

znak sprawy: AEZ/S-296/2013, udziela odpowiedzi na pytania jak poniżej:

Pytanie nr 1:

W przedmiarze robót oraz w dokumentacji brak wzmianki na temat n/w elementu:
transport pionowy

Odpowiedź:

Załączone do postępowania przetargowego przedmiary uwzględniają transport pionowy na wysokość do 5 kondygnacji użytkowych zgodnie z założeniami ogólnymi opisanymi w katalogu nakładów rzeczowych nr 3.

Pytanie nr 2:

Zgodnie z dokonaną w dniu dzisiejszym wizją lokalną proszę o informację dlaczego Zamawiający nie przewiduje ułożenia klinów styropianowych na połaci dachowej aby uzyskać odpowiedni spadek. W chwili obecnej nie ma praktycznie żadnego spadku -występują liczne zastoiny wody na pow. około 70-80% połaci dachowej. W poz. 1 przedmiaru robót Zamawiający opisuje naprawę spadków masą bitumiczną w ilości 30% powierzchni dachu - taka naprawa nie pomoże naprawić i zniwelować zastoiny wody na połaci dachowej tym bardziej nie na 30% lecz na 80% powierzchni połaci. Proszę o zwiększenie spadku połaci dachowej co wydłuży trwałość pokrycia.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem budowlanym spadek połaci dachowej wynosi od 1 do 3%. Zamawiający nie widzi uzasadnienia dla zmiany (zwiększenia) spadku połaci dachu. Zgodnie z założeniami specyfikacji przetargowej istniejące zastoiny wody należy zniwelować za pomocą masy bitumicznej.

Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ryszard Myszk

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
tel.: 0-22 57-20 387, faks: 0-22 57-20-365
e-mail: grazyna.radzka@wum.edu.pl
www.wum.edu.pl

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

Jarzy Polijaniuk