



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak
AEZ/362/ 870/2014/GR

Data
13.05.2014 r.

Wykonawcy postępowania AEZ/S-055/2014

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zm.) dokonuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **Prowadzenie konserwacji, przeglądów i napraw indywidualnych zestawów klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,**

znak sprawy: AEZ/S-055/2014

Pytanie

Bardzo proszę o wyjaśnienie dla podanego zakresu wykonywania prac typ - Pogotowie techniczne, kto dostarcza części do naprawy klimatyzatorów oraz kto jest właścicielem magazynu i części dla naprawy klimatyzatorów z bardzo szybkim czasem reakcji do 4h.

Odpowiedź:

Dostarczenie części zamiennych do naprawy klimatyzatorów zgodnie z treścią SIWZ leży w gestii Wykonawcy na co wskazują zapisy ust. 2 lit a Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ), zapisy § 5 ust. 1 lit. c, ust. 2, ust. 4 i § 8 wzoru umowy. Materiały eksploatacyjne oraz wszelkie narzędzia i przyrządy do należytego wykonania usługi przechowuje i magazynuje Wykonawca, z zastrzeżeniem § 8 ust. 10 wzoru umowy.

Pytanie

Bardzo proszę o wyjaśnienie co oznacza cyt: "Ustalenie przyczyny oraz określenie zakresu naprawy, gdy natychmiastowe usunięcie przyczyny zatrzymania lub niesprawności nie jest możliwe, dalsze czynności powinny być wykonane w czasie nie dłuższym niż 24 godziny w przypadku serwerowni, gabinetów Rektorów w Rektoracie, a w pozostałych przypadkach w ciągu 7 dni." ?

Odpowiedź:

Wykonawca określa przyczynę awarii lub niesprawności urządzenia. Przy pomocy narzędzi i przyrządów oraz bieżących materiałów eksploatacyjnych, które Wykonawca powinien posiadać dokonuje naprawy urządzenia lub zabezpiecza urządzenie by nie powodować jego dalszego uszkodzenia lub zagrożenia dla użytkowników. W przypadku uszkodzenia wymagającego zamawiania części zamiennych wszelkie czynności mają być wykonane w terminach określonych w ust.1 pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie

Co rozumieją Państwo przez określenie dalsze czynności? wymianę części? dokonanie naprawy? czy ustalenie przyczyny awarii? Czy chodzi o to że czas na wykonanie naprawy

ze względu np na brak wymaganych do tej naprawy części, zostaje przedłużony ? Czy ma powstać protokół techniczny mówiący o rodzaju uszkodzenia i raport określający brak możliwości naprawy w tak krótkim czasie ?

Odpowiedź:

Procedura postępowania w sytuacji jak wyżej zawarta jest w § 8 wzoru umowy.

Zamawiający jednocześnie informuje, że z uwagi na fakt, że powyższe pytania i udzielone odpowiedzi nie prowadzą do zmiany treści SIWZ termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

*Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Zbigniew Jaruszewicz*

