



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY  
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak  
AEZ/362/1970 /2014/GR

Data 11.08.2014

**Wykonawcy postępowania AEZ/S-135/2014**

**Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zm.) dokonuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych w podziale na pakiety, wraz ze świadczeniem usług przeglądów i konserwacji tych urządzeń,**  
znak sprawy: AEZ/S-135/2014

**Pytanie**

W załącznik nr 2.2 do SIWZ Zamawiający w poz. 46.1 podał 2,5 kW jako wymaganą nominalną moc chłodniczą, jaką powinna posiadać jednostka zewnętrzna. W pkt. 52 dotyczącym tego samego klimatyzatora Zamawiający podał wymaganą klasę wydajności dla jednostki wewnętrznej min. 3,3 kW. W powszechnie występujących urządzeniach typu Split moc chłodnicza jednostki zewnętrznej nie odbiega o takie wartości od klasy wydajności jednostki wewnętrznej. W związku z tym prosimy o informację, czy Zamawiający w pomieszczeniach TV DS. 2 przewidział klimatyzator o nominalnych mocach chłodniczych jednostki zewnętrznej oraz wewnętrznej 2,5 kW czy 3,4kW?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany pkt 52 Formularza wymaganych warunków technicznych który otrzymuje brzmienie:

było:

52	klasa wydajności	minimalnie 3,4 kW	(Należy podać)
----	------------------	-------------------	----------------

jest:

52	klasa wydajności	minimalnie 2,5 kW	(Należy podać)
----	------------------	-------------------	----------------

Formularz wymaganych warunków technicznych (Załącznik nr 2.2 do SIWZ) po zmianie został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.wum.edu.pl](http://www.wum.edu.pl), w zakładce Zamówienia publiczne.

**Zamawiający jednocześnie informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmiany.**

Z poważaniem,  
Przewodniczący Komisji Przetargowej  
Zbigniew Jaruszewicz

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa  
tel.: 0-22 57-20 387, faks: 0-22 57-20-365  
e-mail: [grazyna.radzka@wum.edu.pl](mailto:grazyna.radzka@wum.edu.pl)  
[www.wum.edu.pl](http://www.wum.edu.pl)

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

Jerzy Polijaniuk

9/11