



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak
AEZ/362/1379/2014/GR

Data 11.08.2014r

Wykonawcy postępowania AEZ/S-135/2014

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zm.) dokonuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych w podziale na pakiety, wraz ze świadczeniem usług przeglądów i konserwacji tych urządzeń,**
znak sprawy: AEZ/S-135/2014

Pytanie

W załączniku nr 2.2 formularz wymaganych warunków tech. do SIWZ - pakiet 2 jest nieścisłość dot. pomieszczenia TV DS.2 (2 ****Komplety klimatyzatorów – Pomieszczenia TV DS. 2).**

- Wymagana nominalna moc chłodnicza urządzenia jed. zew. 2,5kW regulacja w zakresie 0,5 do 3,2 kW natomiast jed. wew. klasa wydajności ma być 3,4 kW. takie parametry się wykluczają.
- Dodatkowo są wpisane dwie jed. zew. i tylko jedna wew. a mają być dwa komplety typu split.

Odpowiedź:

Ad.a)

Zamawiający pismem AEZ/362/1370/2014/GR z dnia 11.08.2014r. dokonał zmiany treści pkt 52 Formularza wymaganych warunków technicznych, który otrzymał brzmienie:

52	klasa wydajności	minimalnie 2,5 kW	(Należy podać)
----	------------------	-------------------	----------------

Ad.b)

Zamawiający dokonuje zmiany w Formularzu wymaganych warunków technicznych, w zakresie liczby jednostek wewnętrznych kompletów klimatyzatorów – Pomieszczenia TV DS.2.

było: Jednostka wewnętrzna (1 sztuka)

jest: Jednostka wewnętrzna (2 sztuki)

Formularz wymaganych warunków technicznych (Załącznik nr 2.2 do SIWZ) po zmianie został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.wum.edu.pl, w zakładce Zamówienia publiczne.

Zamawiający jednocześnie informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmiany.

Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Zbigniew Jaruszewicz

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

Jerzy Polijaniuk

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
tel.: 0-22 57-20 387, faks: 0-22 57-20-365
e-mail: grazyna.radzka@wum.edu.pl
www.wum.edu.pl