



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak
AEZ/362/.1060./2015/UK

Data
14.05.2015r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Nr AEZ/S-021/2015

Wyjaśnienie treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn.: *Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy w podziale na pakiety*, znak sprawy: AEZ/S-021/2015, informuje, że w dniu 12.05.2015r. w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

W formularzu wymaganych warunków technicznych (Załącznik nr 2.1 do SIWZ) określono warunek, że przepływ powietrza w jednostce wewnętrznej powinien wynosić maksymalnie 800m³/h.

Prosimy o informację na jakim biegu klimatyzatora przepływ powietrza powinien wynosić max. 800m³/h?

Odpowiedź 1

Jest to wartość określona dla najwyższego biegu klimatyzatora.

Termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Robert Wrzosek